

# MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart. znak: 231.2/A5  
Počet listů/stran: 1/2  
Počet listů/stran příloh: 0/0  
NAŠE ZN.: OŽP/595/2021 40  
Č.j.: PVMU 42062/2021 40


DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX02SRWCW

VYŘIZUJE: Mgr. Jindra Teterová  
TEL.: 582329482  
FAX:  
E-MAIL: jindra.teterova@prostejov.eu

DATUM: 7. 4. 2021



## KOLAUDAČNÍ SOUHLAS - dílčí S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. písmene c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 26. 2. 2021 podala

**Obec Pěčín, IČO 00288616, Pěčín 109, 798 57 Laškov**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**kolaudační souhlas,**

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

**Pěčín - ZTV pro 5 RD v lokalitě "Na Močelkách"  
SO 303 - Vodovod**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1557/7, 1557/25, 1791/4, 2006/1, 2006/2, 2006/3, 2006/4, 2006/5, 2006/6 v katastrálním území Pěčín na Moravě provedené podle stavebního povolení č.j. PVMU 93835/2020 40, spis.zn. OŽP/1562/2020 40 ze dne 3.8.2020.

Vymezení účelu užívání stavby:

- jedná o prodloužení vodovodního řádu včetně veřejných částí odboček pro budoucí zástavbu 5 rodinných domů v celkové délce 180 m vč. vodovodních přípojek od vodovodního řádu po revizní šachty

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 23. března 2021 s tímto výsledkem:

- Nebyly shledány závady ani nedodělky bránící bezpečnému užívání stavby. Při závěrečné kontrolní prohlídce dle § 121 stavebního zákona vodoprávní úřad projednal nepodstatnou odchylku oproti ověřené projektové dokumentaci spočívající v posunutí jedné vodovodní

přípojky na pozemku parc. č. 2006/2 v k.ú. Pěnčín na staničení vodovodu 0,0667 oproti původnímu plánu 0,0740.

**Odůvodnění:**

Dne 26. 2. 2021 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu prodloužení vodovodního řadu s předpokládaným dokončením do 30. 6. 2021. Vodoprávní úřad provedl dne 23. března 2021 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavebník předložil všechny požadované doklady.

Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov
- INSTA CZ s.r.o. jako provozovatel veřejného vodovodu v obci

**Poučení:**

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Otisk razítka

Mgr. Jindra Teterová, v.r.  
referentka odboru životního prostředí

**Obdrží:**

1. Obec Pěnčín, IDDS: qc5bmy3
2. INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i
3. Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IDDS: 2k9ev87
4. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiia6d
5. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b
6. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
7. A/A 2x